

Batnfjord Vassverk SA
6631 BATNFJORDSØRA

Gjelder: Batnfjord vv

Dato 2019-12-06
Prøvenr 1910113
Versjon 1
Analyseperiode 2019-12-05 - 2019-12-06
PO.nr / ref.nr 282323K

1910113

Prøvetaking	Analyse start	Analyse slutt	Prøvetaker	Objekt
2019-12-05 11:00	2019-12-05	2019-12-06	Kunde	Rentvann

Prøvested, navn	Prøvetype	Merking
Basseng etter behandling	Drikkevann, behandlet	Oppfølgingsprøve

Parameter	Metode	1910113	Enhet
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml

Med vennlig hilsen

Anne Kristin Gussiås

Technician
molde@kystlab.no
Tlf:712 50 500

Kopi til

knut@gjemnesror.no, olahoft@gmail.com, jens.marius@batnfjordvassverk.no, aageodeg@gmail.com,
knut.furuli@hotmail.com,

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
* = Ikke akkreditert resultat

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Axel Sellægs veg 3 post@kystlab.no tel: +47 74 21 24 40
NO-7805 Namsos www.kystlab.no NO 986 208 933 MVA