

Batnfjord Vassverk SA

6631 Batnfjordsøra

Tlf. vakt: 91681045

Tlf. adm: 95830387


Vannprøveplan 2016
post@batnfjordvassverk.no
www.batnfjordvassverk.no

Org. : 970063102

Prøvested Prøvested nr.:		VBA råvann 1		VBA . behandlet 2			Ledningsnett perifert					
							Harst. 3 Gunnar Ham.strø.	Bjerkes. 4 Eldbjørn Bjerkeset	Silset 5 Jeanett Rønning	Blakst. 6 Helge Blakstad	Gaups. 7 Kåre M. Harstad	Tørriset 8 Marius Fladvad
Kontrolltype:	Nr.	Råvann månedl.	Råvann oblig.	Nett- kontroll	Enkel rut.kontr.	Årlig kontroll	Nett- kontroll	Nett- kontroll	Nett- kontroll	Nett- kontroll	Nett- kontroll	Nett- kontroll
Kimtall 22	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kolforme.bakt	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Termot.kolif.bakt	3											
E.coli	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Intes.entrokokker	5				5	5						
Konduktivitet	6				6	6						
Turbiditet	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Lukt	8				8	8						
Smak	9				9	9						
Clostri.perfringens	10				10	10						
Farge	11		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Ph	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Jern Fe	13				13	13						
Ammonium	14				14	14						
Klorid Cl	15					15						
Bly	16					16						
Kadmium	17					17						
Kobber	19					19						
Krom	20					20						
Mangan	21					21						
Nikkel	22					22						
Kvikksølv	23					23						
Bor	24					24						
Antimon	25					25						
Selen	26					26						
Kjem. O2-forbr.	27					27						
Natrium	28					28						
Sulfat	29					29						
Nitrat+ nitritt nitrog	30					30						
Nitritt	31					31						
UV-transmisj.	32					32						
Hardhet dH°.	33					33						
Uke nr.	Dato											
1	5.1.			X			X				X	
5	2.2.		X*		X**			X	X			
9	1.3.			X								X
14	5.4.			X					X			
18	3.5.		X*		X**		X				X	
23	7.6.			X				X	X			
27	5.7.			X								X
31	2.8.		X*		X**				X			
36	6.9.			X			X				X	
40	4.10.			X				X	X			
44	1.11.		X*			X**						X
49	6.12.			X						X		
Antall prøver			4	8	3	1	3	3	3	3	3	3

** Ekstra prøveflasker for Lukt/Smak og Ammonium

* Ekstraflaske for Lukt

 = gjennomførte kontroller

Kontaktpersoner for særlig varsling ved påvisning i kategori A.:

Daglig leder Ola Indergård Hoftun; mob.: 95830387

Alternativt; Vakthavende operatør; mob.: 91681045 / 91684706 / 91917528